

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ22.В.22229
(номер сертификата соответствия)

ТР 0646997
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "Москабель-Фуджикура". Адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2. ОГРН: 1037739521203. Телефон 728-72-10, факс 728-72-10.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Москабель-Фуджикура". Адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2. ОГРН: 1037739521203. Телефон 728-72-10, факс 728-72-10.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕСТ-МОСКВА".
(наименование и место нахождения органа по сертификации, почт. адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский просп., д. 31, тел. (499) 129-26-00. ОГРН: 1027706009814. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ22 выдан 23.04.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели оптические многомодульные марок: ОКГМн, ОККМн, ОКТМн, с центральным силовым

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) элементом, вокруг которого скручены модули, содержащие оптические волокна, с внешней оболочкой из полиэтилена не распространяющего горение. ТУ 3587-006-51172458-10. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 8700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

(см. приложение бланк № 0076238)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544 70 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № П17-2011 от 06.05.2011г. ИЛ ЗАО "Москабельмет" (Аттестат рег. № ССПБ.RU.ИК.033 от 23.04.2009г., 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) рег. № РОСС RU.ФК07.К00036 от 15.06.2009г., выданный ОС интегрированных систем менеджмента "ИнфоСерг" (рег. № РОСС RU.0001.13ФК07).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2011 по 19.05.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Б. Савкин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Н.А. Голышева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ22.В.22229

(обязательная сертификация)

ТР

0076238

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53315-2009 п.5.2	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"	Класс пожарной опасности ПРГО1
ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007	"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1 – 2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытаний при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов"	Нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного кабеля



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Б. Савкин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.А. Голышева